



Акмолинская область, Астраханский район, с. Новый Колутон, ул. Аль-Фараби, строение 59, тел: 87164124749, e-mail: novokolutonskaya@mail.ru

Начальнику отдела по ЧС
 Астраханского района
 Майору гражданской защиты
 А. Сералиеву


ИНФОРМАЦИЯ

КГУ «Общеобразовательная школа села Новый Колутон отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области» направляет вам информацию по устранению выявленных нарушений, указанных предписании № 5 от 17.02.2022 года

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок устранения	Примечание
1	Имеющийся план эвакуации людей при возникновении пожара не соответствует требованиям, а именно СТ РК ГОСТ Р 12.4.026. Основание: п.2-20 ППБ РК №1077 от 09.10.2014 г.	16.05.2022	исполнено
2	Первичные средства пожаротушения (огнетушители) № 24,29 находятся на 2 этаже требуют проведения перезарядки. Основание: пункт 2-27 ППБ РК №1077 от 09.10.2014 г.	20.05.2022	исполнено
3	На объекте не соответствует с проектно-сметной документацией помещения гардероба и комнаты лидеров на 2-ом этаже. Основание: пункт 2-24 ППБ РК №1077 от 09.10.2014 г.	10.03.2022	исполнено
4	На объекте отсутствует протокол испытания наружной пожарной лестницы, который проводится не реже 1 раза в 5 лет. Основание: пункт 2-34 ППБ РК №1077 от 09.10.2014 г.	28.03.2022	исполнено
5	На дверях эвакуационного входа №3 световой знак пожарной безопасности «Выход» отсутствует. Основание: пункт 2-43 ППБ РК №1077 от 09.10.2014 г.	20.05.2022	исполнено

6	В помещении котельной допускаются скрутки электрических проводов без специальных зажимов, которые используются во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений. Основание: пункт 4 ППБ РК №1077 от 09.10.2014 г.	19.02.2022	исполнено
7	В кабинете директора система пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии. Основание: пункт 2-7 ППБ РК №1077 от 09.10.2014 г.	03.03.2022	исполнено
8	На объекте отсутствуют инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики и инструкции дежурного персонала, разработанный и утвержденный руководителем организации. Основание: пункт 2-12 ППБ РК №1077 от 09.10.2014 г.	28.02.2022	исполнено
9	На объекте, оборудованном системами и установкой пожарной автоматики, отсутствует техническая документация. Основание: пункт 2-14 ППБ РК №1077 от 09.10.2014 г.	05.05.2022	исполнено

И.о. директора школы



Куш

Кушекбаева Д.К.

исполнено

исполнено

исполнено